



MARIBORSKA LIVARNA MARIBOR

MARIBORSKA LIVARNA MARIBOR d.d., Oreško nabrežje 9, 2001 Maribor, Slovenija  
tel.: +386 (2) 2346 100, fax: +386 (2) 2346 239, e-mail: info@mlm-mb.si, internet: http://www.mlm-mb.si

## IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. AKL-01/14

V skladu z določili Uredbe (EU) št. 305/2011 o določitvi usklajenosti pogojev za trženje gradbenih proizvodov.

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda : Aluminijasti radiator Aklimat
2. Tip, serijska ali zaporedna številka : Tip M
3. Predvidena uporaba proizvodov v skladu s standardi EN 442 : Aluminijasti radiatorji namenjeni za priključitev in uporabo v toplotnem omrežju.
4. Ime registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca : MARIBORSKA LIVARNA MARIBOR d.d. Oreško nabrežje 9 2001 Maribor, Slovenija
5. Ime in naslov pooblaščenega zastopnika : /
6. Sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v prilogi V.  
Sistem 3.
7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard : Harmoniziran standard EN 442-1, EN 442-2, EN 442-3  
Priglašen organ : Institut für GebäudeEnergetik UNIVERSITÄT STUTTGART Nr.0626, Pfaffenwaldring 35/6A 70569 Stuttgart / Germany je izvedel meritve toplotnih moči v okviru sistema 3 (kot je določeno v prilogi V), in izdal potrdilo o nespremenljivosti lastnosti št. B08 613.2209.
8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena : /



MARIBORSKA LIVARNA MARIBOR

MARIBORSKA LIVARNA MARIBOR d.d., Oreško nabrežje 9, 2001 Maribor, Slovenija  
tel: +386 (0) 2346 100, fax: +386 (0) 2346 239, e-mail: info@mlm-ml.si, internet: http://www.mlm-ml.si

9. Navedene lastnosti :

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirane tehnične specifikacije
Odpornost na ogenj	A1	EN 442-1/A1
Največji delovni tlak	1600 kPa	EN 442-1
Standardna izhodna toplotna moč pri $\Delta T_{50} K-\Phi_{50}$	1352 W <sup>(1)</sup>	EN 442-1
Značilna krivulja	$\Phi = 7,1866 * \Delta T^{1,3387}$ <sup>(2)</sup>	EN 442-1

Opomba (1), (2), so vzorčne vrednosti. Vrednosti za vse proizvode, ki jih zajema ta izjava, so natisnjene na etiketah embalaže ali zavedene v garancijskem listu.

10. Skladnost deklariranih lastnosti :

Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.

Podpisal za in v imenu proizvajalca : Direktor PE Aklimat Anton Petovar ing.dipl.org.

Lenart 10.09.2014



Podpis